

***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Комунального підприємства « Житло-експлуатаційна організація» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області для ознайомлення громадськості:***

*Повне найменування суб'єкта господарювання* - Комунальне підприємство « Житло-експлуатаційна організація» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

*Скорочена назва суб'єкта господарювання* – КП «ЖЕО» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

*Юридична адреса:* : Україна, 38762, Полтавська обл., Полтавський район, с. Терешки, вул. Шевченка 12/1.

*Ідентифікаційний код ЕДРПОУ*-31728762

*Начальник* -- Макаренко Олександр Михайлович

*E-mail:* kr-jeo@i.ua, *Телефон* : (099)538-60-97

КП «ЖЕО» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для двох майданчиків:

- майданчик №1 - Каналізаційна насосна станція КП «ЖЕО» Терешківської сільської ради Полтавського району, Полтавської області (38774, Полтавська обл., Полтавський район, с. Головач, вул.Березова, № б.н.) ;
- майданчик 2 - Очисні споруди КП «ЖЕО» Терешківської сільської ради Полтавського району, Полтавської області (38774, Полтавська обл., Полтавський район, с. Головач ) .

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря.

КП «ЖЕО» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області спеціалізується на очищенні стічних вод.

Згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" планова діяльність установок для очищення стічних вод КП «ЖЕО» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області з водовідведенням 10 кубічних метрів на добу не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Термін дії дозволу-необмежений.

На території майданчиків розташовані наступні виробництва та технологічне устаткування:

- майданчик №1 Каналізаційна насосна станція – прийомне відділення стічних вод з погрузними насосами DTRT752/1000.
- майданчик 2 Очисні споруди- два багатокамерних септика, поле фільтрації площею 2500 м<sup>2</sup>.

Перелік речовин, які викидаються стаціонарними джерелами підприємства, що розглядаються:

- *майданчик №1* Каналізаційна насосна станція: сірководень-0,000032 т/рік, аміак- 0,00032т/рік, метилмеркаптан (газ)- 0,00000003т/рік , етилмеркаптан (етантіол)- 0.00000001т/рік, вуглецю оксид-0,0008 т/рік, азоту діоксид-0,000032т/рік, метан- 0,0192т/рік. Загальний масовий викид забруднюючих речовин складає –0,02035524 т/рік, в т.ч.парникові гази- 0,0192т/рік.

-*майданчик №2* Очисні споруди: сірководень- 0,013205 т/рік, аміак -0,189358 т/рік, метилмеркаптан (газ)- 0,00002901 т/рік , етилмеркаптан (етантіол)-0,00001301 т/рік, вуглецю оксид-0,8848 т/рік, азоту діоксид -0,0437104т/рік , метан- 2,92588т/рік .Загальний масовий викид забруднюючих речовин складає – 4,05699541 т/рік в т.ч.парникові гази- 2.92588т/рік.

Даний об'єкт відноситься до *третьої групи* та не підлягає постановці на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті не має перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

*Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів від дати публікації інформації* Полтавською обласною державною адміністрацією (Департамент екології та природних ресурсів) за адресою: вулиця Зигіна, 1, м. Полтава, Полтавська область, 36000, тел.: (0532) 56-95-08.

E-mail:eko @adm-pl.gov.ua.